

MOLLE FLOORS

EXCLUSIVE

Algemene voorwaarden vloerverwarming

Algemeen:

1. De ruimte waar de vloerverwarming aangelegd moet worden dient bezemschoon, droog, uitgehard, vlak en egaal te zijn.
2. Als er geëgaliseerd moet worden dan dient dit te gebeuren voordat de vloerverwarming wordt aangebracht.
3. Als de vloerverwarming wordt ingeslepen dan dient er een "normale" afwerkvloer aanwezig te zijn, b.v. cement of anhydriet (geen tegels, plavuizen of betonvloer).
4. Indien bekend is dat er zich leidingen in de afwerkvloer bevinden dan dient dit aan Molle Floors aangegeven te worden. Mochten er tijdens het inslijpen, boren, hak- en breek- werk etc. lekkages ontstaan aan CV- of waterleidingen dan worden deze door Molle Floors gerepareerd.
5. Beschadigingen aan overige in de afwerkvloer aanwezige leidingen dient door de klant zelf gerepareerd te laten worden en zijn voor rekening van de klant (bijvoorbeeld elektra, CAI).
6. In de woning dienen minimaal 2 elektragroepen (16A B 230V) aanwezig te zijn. Voor het uitvoeren van inslijpwerkzaamheden gaat Molle Floors uit van een degelijke elektriciteitsinstallatie en groepenkast. Voor het eventueel vervangen van (hoofd)-zekeringen is Molle Floors niet aansprakelijk.
7. Indien de vloerverwarming wordt dichtgezet met mortel of epoxy, dan dient de ruimte temperatuur minimaal 15 graden te zijn.
8. Bij werkzaamheden op een etage is het een vereiste dat er een vaste trap (geen ladder) en of lift aanwezig is. Door het aanleggen van de

vloerverwarming kunnen wanden en kozijnen vies worden en beschadigen Molle Floors is hiervoor niet aansprakelijk en het is aan te raden de laatste afwerklaag eerst na de vloerverwarming aan te brengen.

Aansluiting:

1. Bij aansluitingen vanuit de kruipruimte dient deze droog, begaanbaar en vrij van obstakels te zijn.
2. De plaatsing van de verdeler moet technisch redelijkerwijs mogelijk zijn en wordt in overleg bepaald. Afstand onderkant verdeler tot vloer minimaal 20 [cm]. - Afstand boven de verdeler 15 [cm]. - Afmetingen van de verdeler zijn afhankelijk van het aantal groepen. -De verdeler en primaire aansluiting moeten na montage bereikbaar zijn voor eventuele toekomstige servicewerkzaamheden. De verdeler dient binnen een straal van 2 meter van de te verwarmen vloer geplaatst te kunnen worden.
3. De vloerverwarmingsbuizen dienen vanaf de verdeler direct in de vloer geslepen dan wel geboord te kunnen worden.
4. De aansluiting van de verdeler op de verwarmingsinstallatie dient mogelijk te zijn d.m.v. aftakking van en 15 [cm] of 22 [mm] CV-buis binnen een straal van 2 meter.
5. De aansluiting kan gemaakt worden: a. direct vanuit een ruimte waar de verdeler geplaatst wordt b. vanuit de kruipruimte d.m.v. boren door de vloer c. vanuit een ruimte direct grenzend aan de ruimte waar de verdeler geplaatst wordt d.m.v. boren door de muur.
6. Bij installaties vanaf 7 groepen dient er daar waar de verdeler geplaatst moet worden, een 22 [mm] CV-aansluiting aanwezig te zijn.
7. Voor de elektrische aansluiting van de verdeler dient er een geaard stopcontact aangebracht te worden (binnen een straal van $\pm 0,5$ meter van de verdeler). Dit mag ook na het installeren van de vloerverwarming gebeuren. Hier dient de klant zelf voor te zorgen.

Garantie:

Garantie overzicht materialen					
Jaren	1	2	5	10	50
Aansluitmaterialen		x			
Circulatie pomp	x				
Verdeler appendages		x			
Vloerverwarmingbuis					x
Gevolgschade vloerverwarmingbuis				x	
Verdeelunit			x		

Oplevering:

1. De door Molle Floors gemonteerde leidingen in o.a. kruipruimtes worden ongeïsoleerd opgeleverd.
2. De klant dient zelf zorg te dragen voor het voorkomen van bevriezingsgevaar van met water gevulde installaties.

3. Op de dag van montage dient de klant aanwezig te zijn ter keuring van de installatie en ondertekening van de werkopdracht. Indien er niet aan deze installatievoorwaarden voldaan kan worden, dient hierover contact met Molle Floors opgenomen te worden.
4. Meerwerk en/of extra kosten kunnen door Molle Floors in rekening gebracht worden.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, kunt u zich wenden tot onze showroom:

Molle Floors
Haverstraat 95
2153 GD Nieuw Vennep
Telefoon: +31 6 15 53 20 38
Website: www.mollefloors.com
Mail: info@mollefloors.com
KVK nummer: 77201493
BTW nummer: NL860932965B01
IBAN: NL19INGB0007740666

Op al onze leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing gedeponneerd bij de KVK onder nummer 77201493